



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Szczecinie
ul. Maksymiliana Goliśa 10
71-682 Szczecin
tel. 91 442 62 00
fax 91 422 12 58

biuro@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

ZAŁ. NR 6

**INBUD S.C. BIURO
PROJEKTÓW DARIUSZ
SKUZA, ZBIGNIEW
WOŹNIAK
ul. DĄBROWSKIEGO 1A
70-100 SZCZECIN**

Szczecin, 18/05/2016

**Sprawa: TT-410/JR/022835/16
Nasz znak: TT/011463/16
Wasz znak: P-830/2016/1**

Dot.: wydania warunków technicznych na odprowadzenie ścieków sanitarnych z Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej nr 19 i 21 (dz.geod.8/7,9/2) w Szczecinie

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 28.04.2016r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że nie stawiamy sprzeciwu na odprowadzenie ścieków z obiektów Centrum Żeglarskiego do projektowanego rurociągu tłocznego w ulicy Przestrzennej. Lokalna przepompownia ścieków wraz z rurociągiem tłocznym pozostanie w eksploatacji użytkownika. Natomiast w miejscu włączenia rurociągu tłocznego z Obiektów Centrum do projektowanego rurociągu tłocznego w ulicy Przestrzennej należy w studni przewidzieć zasuwę odcinającą oraz zawór zwrotny.

Warunki techniczne przyłączenia ścieków z obiektów Centrum do rurociągu tłocznego w ulicy Przestrzennej mogą być wydane tylko na cele projektowe po uprzednim uzgodnieniu projektu rurociągu tłocznego w ulicy Przestrzennej lub w trakcie jego budowy. Natomiast odbiór ścieków z obiektów Centrum nastąpi po przekazaniu do użytkowania rurociągu tłocznego w ulicy Przestrzennej dla naszego zakładu.

Do wiadomości:
1. Centrum Żeglarskie
ul. Przestrzenna 19
70-800 Szczecin

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Ryszard Wójcik



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 219.416.500 zł